



2. Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:

1) проектная документация, шифр проекта 33-КР/2016-2.11-ЭОМ

разработанная ООО «СургутПроектГрупп»;  
(наименование организации)

2) исполнительная документация;

3) \_\_\_\_\_  
(перечислить все предъявленные документы и материалы)

3. Работы по капитальному ремонту выполнены в сроки:

начало работ: «29» ноября 2016 г.,

окончание работ: «22» августа 2017 г.

Срок выполнения работ в соответствии с графиком производства работ по договору подряда: «14» октября 2017 г.

4. На основании рассмотрения представленной документации и осмотра предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома комиссией установлено:

при проведении капитального ремонта имели место следующие отступления от проектной документации:

Проектная и исполнительная документация  
(перечислить выявленные отступления, указать их причины, наличие согласований)

не представлена Совету дома № 39, ни после  
выполнения работ.

Васильев / В.В. / 28.08.2017г.

### Решение приемочной комиссии:

Работы по капитальному ремонту системы электроснабжения

\_\_\_\_\_ (указать виды работ)

в многоквартирном доме по адресу: ХМАО-Югра,

г. Нефтеюганск, микрорайон 2, д. 11

выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

Васильев / В.В. / 28.08.2017г.


**Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом системы электроснабжения**

(указать наименование конструктивного элемента, внутридомовой инженерной системы)  
принимаются в эксплуатацию управляющей организацией.

Подрядная организация гарантирует качество выполненных работ и устранение за свой счет допущенных по ее вине дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, принятого в соответствии с договором подряда, - 5 лет.

Акт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную силу.


Члены приемочной комиссии:


  
\_\_\_\_\_ Благинин Е.Н.  
(Подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ Сулова А.А.


  
\_\_\_\_\_ Панченко С.И.

  
\_\_\_\_\_ Чекунов А.В.

  
\_\_\_\_\_ Козлов А.В.

  
\_\_\_\_\_ собственник, квартира №

*пофакт  
от 28.08.2014  
Советом дома  
Составитель: ЧМ,  
28.08.2014*

 ? *Расшифровка и должность  
по фпм санного отсуствует*

*Работы не приняты председателем и советом дома:*

- документация КР не рассмотрена Советом дома.
- Не выполнены работы по установке ламп освещения с датчиками движения и света во внутренней части коридора, расположенных в подъезде на фпм квартир

*- При приемке были выявлены недоработки в работе  
Акт при приемке не был представлен председателю дома,  
по приему не оставил мнение.*

*Владимир Д. В. 28.08.2014*